

型式檢定合格之機械設備器具種類及型式	防爆插頭插座 SDEP-4P32A-00
防爆規格標示	Ex d IIC T6 Gb Ex tb IIIC T85°C Db
型式檢定合格字號	(ITRI)2023 第 07-00162X 號
第一次發證日期	中華民國 112 年 12 月 08 日
展延發證日期	中華民國 年 月 日
有效期限	中華民國 112 年 12 月 08 日至 115 年 12 月 07 日

1.依據標準： CNS 3376-0：2014；CNS 3376-1：2008；IEC 60079-31：2013。

2.電氣規格： 三相、110~690 Vac、50/60 Hz、32 A、IP66。

3.適用周溫： -20°C~+40°C。

4.主要組成： 底座、上蓋、插座組、防塵螺蓋、插頭、開關組、O 型環。

5.同一型式：

型式	極數	最大額定電流(A)
SDEP-4P32A-00	4	32
SDEP-3P25A-00	3	25

6.特殊條件： 檢定範圍未包含電纜入口保護裝置，應正確使用合格的電纜入口保護裝置以維持設備保護型式之完整性；

插頭與插座應以固定螺環或防塵螺蓋緊閉，以維持外殼保護等級 (IP)-參見說明書；

潛在靜電放電風險- 清潔外殼時，應以濕布擦拭。

7.發行版次： 第 1 次發行 (B202300106) (112-12-08)

財團法人 工業技術研究院

新竹縣竹東鎮中興路四段 195 號

